Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

П Р И К А З

от 14.03.2023 № 40

г. Курск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для ООО «Коммунальщик» п. Прямицыно Октябрьского района Курской области на период 2024 - 2028 гг.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 10.07.2012 г. № 302-пг «О полномочиях комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в сфере теплоснабжения» ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить на период 2024-2028 гг. прилагаемые:

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Коммунальщик» п. Прямицыно Октябрьского района Курской области;

- нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Коммунальщик» п. Прямицыно Октябрьского района Курской области.

Министр А.В. Мулёвин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от «14» марта 2023г.
№ 40

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях для ООО «Коммунальщик» п. Прямицыно Октябрьского района Курской области на период 2024 - 2028 гг.

Организация: (организационно- правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024-2028 гг.
ООО «Коммунальщик» (307200 Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Юбилейная, 2)	Потери тепловой энергии (Гкал)
	Теплоноситель - вода
	2422,06

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от «14» марта 2023г.
№ 40

Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
на источниках теплоснабжения
для ООО «Коммунальщик» п. Прямицыно Октябрьского района
Курской области на период 2024 - 2028 гг.

Организация: (организационно- правовая форма; наименование; местонахождение)	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг у.т./Гкал
ООО «Коммунальщик» (307200 Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Юбилейная, 2)	**164,85**