Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

П Р И К А З

от 20.03.2023 № 43

г. Курск

Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя и норматива запасов топлива для ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области на период 2024 -2028 гг.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 10.07.2012 г. № 302-пг «О полномочиях комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в сфере теплоснабжения» ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить на период 2024 -2028 гг. прилагаемые:

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для ПАО «Михайловский ГОК»;
- нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для ПАО «Михайловский ГОК»;
- нормативы создания запасов топлива на источниках тепловой энергии для ПАО «Михайловский ГОК».

Министр А.В. Мулёвин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от «20» марта 2023г.
№ 43

Нормативы
удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии источниками тепловой энергии ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области на период 2024 -2028 гг.

ПАО «Михайловский ГОК» 307250,Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.21	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг у.т./Гкал
Общий средневзвешенный норматив по котельным, в том числе по видам топлива:	155,0
природный газ	154,6
топочный мазут	172,0

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от «20» марта 2023г.
№ 43

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии
ПАО «Михайловский ГОК»
г. Железногорска Курской области
на период 2024 -2028 гг.

(тыс. тонн)

ПАО «Михайловский ГОК» 307250,Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.21	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ)	эксплуатационный запас (НЭЗТ)
производственно-отопительные котельные	мазут	4,55	3,15	1,4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от «20» марта 2023г.
№ 43

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорска Курской области на период 2024 -2028 гг.

ПАО «Михайловский ГОК» 307250,Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.21	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на период 2019-2023 гг.	
	Потери и затраты теплоносителей пар (т), вода (куб. м)	Потери тепловой энергии (Гкал)
Тепловые сети на балансе ПАО «Михайловский ГОК» г. Железногорск Курской области	Теплоноситель - пар	
	16,0	**14360**
	Теплоноситель - вода	
	69664	**28538**
в том числе тепловые сети для передачи тепловой энергии сторонним организациям	Теплоноситель - пар	
	1,0	**900**
	Теплоноситель - вода	
	5691	**2555**